

全省 30 万千瓦以上火电机组监督性监测结果公布清单 (2017 年 4 季度-2)

厂界噪声			
名称	监测点位号	Leq(dB(A))	
		7 月 10 日	
		昼间	夜间
云南华电昆明发电有限公司	1	52.9	49.8
	2	52.5	49.6
	3	48.5	49.9
	4	51.1	48.7
	5	52.7	49.0
	6	53.5	49.7
	7	53.1	47.6
	8	51.7	46.2
	9	49.5	48.8
	10	51.0	47.8
	11	52.8	49.1
	12	53.1	51.8
名称	监测点位号	Leq(dB(A))	
		7 月 11 日	

		昼间	夜间
国电阳宗海发电有限公司	1	49.5	47.0
	2	49.1	48.0
	3	56.5	54.6
	4	55.1	53.6
	5	57.2	54.8
	6	47.0	45.7
	7	40.4	42.3
	8	50.6	48.7
	9	52.7	51.6
	10	51.5	48.9

注：1、自2014年7月1日起执行国家新的排放标准，二氧化硫排放限值由原标准的400mg/m³、1200mg/m³提升到200mg/m³，氮氧化物排放限值由原标准的450mg/m³、650mg/m³、1100mg/m³提升到200mg/m³、100mg/m³，烟尘排放限值由原标准200mg/m³、50mg/m³提升到30mg/m³。

2、其余剩下30万机组因停产或不具备监测条件未开展监督性监测。